

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ УБОРКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ УРОЖАЯ

Мероприятия по предупреждению пожаров не требуют от хозяйств больших капитальных затрат, и они легко выполнимы. Чтобы оградить хлебные массивы от пожаров, вокруг них создаются полосы опашки. Ширина каждой из них должна быть не менее трех метров. Крупные хлебные массивы разбиваются на клетки по 400 гектаров в каждой.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ НЕОБХОДИМО:

- ✓ зерносклады размещать в отдельно стоящих зданиях, ворота которых должны открываться наружу и ничем не загромождаться;

- ✓ сушилки, размещенные в производственных зданиях, должны быть отделены от других помещений противопожарными преградами 1-го типа.

- ✓ электропроводка в помещениях зерноскладов должна выполняться в стальных трубах, а электросветильники должны быть в пыленепроницаемом исполнении;

- ✓ контролировать температуру зерна путем отбора проб через каждые два часа и при необходимости своевременно снижать температуру теплоносителя;

- ✓ в случае обнаружения самовозгорания зерна необходимо остановить агрегат, выгрузить зерно для охлаждения и изъять зерно со следами самовозгорания;

- ✓ ежедневно очищать загрузочно-разгрузочные механизмы от зерна и пыли во избежание образования застойных участков;

- ✓ безотлучно следить за работой зерносушилки;

- ✓ содержать в постоянной готовности имеющуюся пожарную технику, огнетушители;

- ✓ обеспечить территорию зерносушильного комплекса звуковыми сигналами для оповещения и сбора людей в случае пожара.

- ✓ не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

- ✓ при хранении грубых кормов в чердачных помещениях ферм следует предусматривать:

- кровлю из негорючих материалов.

- защиту деревянных чердачных перекрытий.

- ✓ до начала уборки урожая все задействованные в ней лица должны пройти противопожарный инструктаж, а уборочные агрегаты и автомобили должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами), оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и смазки.

- ✓ помещения из горючих материалов должны быть обработаны огнезащитными составами.

- ✓ конструкция печей, должна исключать возможность попадания искр внутрь помещения.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ✓ допускать к работе на зерно-сушильных комплексах лиц, не прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума;

- ✓ хранить совместно с зерном опасные в пожарном отношении материалы, а также какое-либо оборудование;

- ✓ применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с двигателями внутреннего сгорания;

- ✓ работать на неисправных передвижных и стационарных механизмах и оставлять работающие механизмы без наблюдения.